




消防予第316号
平成20年12月3日

各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長 } 殿

消防庁予防課長



流水検知装置の不具合の発生及び改修について

スプリンクラー設備に用いる流水検知装置の一部について、不具合のおそれがある旨の報告が、製造事業者である千住スプリンクラー株式会社からありましたので、下記のとおり情報提供します。

貴職におかれましては、防火対象物の関係者等に注意喚起を図るようお願いいたします。また、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村に対してこの旨周知されますようお願いいたします。

記

- 1 不具合の概要、該当する製品について
 - (1)不具合のおそれがある内容
温度低下に伴い、スプリンクラー設備が作動した旨の警報等に遅れを生ずるおそれがある。
 - (2)本件に該当する製品
別表参照のこと。
- 2 千住スプリンクラー株式会社の対応について
各ユーザーに対し、順次改修作業が進められる予定。

総務省消防庁予防課
担当：渡辺（剛）、加藤
TEL：03-5253-7523/FAX：03-5253-7533
E-mail：t4.katou@soumu.go.jp

製造・販売事業者	型式番号	機種名	製造年	製造番号	台数
千住スプリングラー	流第11～5～1号	NKV II	2008年 8月 から 11月	1363 ～ 1432	70
ニッタン	流第13～1～1号			335 ～ 354	20
ヤマトプロテック	流第13～6～1号			1989 ～ 2018	30
ホーチキ	流第13～43号			651 ～ 690	40
建設工業社	流第17～10号			132 ～ 146	15
日本ドライケミカル	流第13～37号			131 ～ 140	10
初田製作所	流第13～16～1号			291 ～ 300	10
宮田工業	流第13～11～1号			65 ～ 67	3
千住スプリングラー	流第11～4～1号			7198 ～ 7492	295
ニッタン	流第13～2～1号			3681 ～ 3810	130
ヤマトプロテック	流第13～7～1号			5701 ～ 5940	240
ホーチキ	流第13～44号			2411 ～ 2510	100
建設工業社	流第14～5号			822 ～ 858	37
日本ドライケミカル	流第13～38号			1614 ～ 1713	100
初田製作所	流第13～17～1号			1801 ～ 1930	130
宮田工業	流第13～12～1号			1466 ～ 1485	20
千住スプリングラー	流第12～5～1号			10593 ～ 11037	445
ニッタン	流第13～3～1号			4878 ～ 5077	200
ヤマトプロテック	流第13～8～1号			11506 ～ 11945	440
ホーチキ	流第13～45号			4211 ～ 4420	210
建設工業社	流第14～6号			330 ～ 342	13
日本ドライケミカル	流第13～39号			3692 ～ 3941	250
初田製作所	流第13～18～1号			2184 ～ 2273	90
宮田工業	流第13～13～1号			1868 ～ 1917	50
ニッタン	流第13～4～1号			301 ～ 320	20
ホーチキ	流第13～46号			126 ～ 130	5
初田製作所	流第13～19～1号			141 ～ 150	10
日本ドライケミカル	流第13～40号			45 ～ 54	10
宮田工業	流第13～14～1号			131 ～ 132	2
千住スプリングラー	流第12～7～1号			2460 ～ 2509	50
ニッタン	流第13～5～1号			491 ～ 520	30
ホーチキ	流第13～47号			247 ～ 256	10
日本ドライケミカル	流第13～41号			583 ～ 678	96
千住スプリングラー	流第12～5～2号			119 ～ 121	3
千住スプリングラー	流第12～7～2号			1 ～ 61	61
千住スプリングラー	流第20～5～1号			1 ～ 45	45
ヤマトプロテック	流第20～29号			1 ～ 24	24
宮田工業	流第20～25号			1 ～ 10	10
千住スプリングラー	流第20～6～1号			1 ～ 75	75
ヤマトプロテック	流第20～30号			1 ～ 4	4
宮田工業	流第20～26号			1 ～ 10	10
千住スプリングラー	流第20～7～1号			1 ～ 10	10
千住スプリングラー	流第20～8～1号	1 ～ 45	45		
千住スプリングラー	流第15～1号	61 ～ 62	2		
千住スプリングラー	流第15～1～1号	1 ～ 2	2		
ニッタン	流第20～20号	1 ～ 27	27		
千住スプリングラー	流第19～5～1号	5811 ～ 9020	3210		
ニッタン	流第20～4号	161 ～ 270	110		
合 計					6,819

*千住スプリングラー(株)以外は、OEMによる販売を実施。