

事 務 連 絡
平成22年12月24日

各都道府県消防防災主管課
東京消防庁・各指定都市消防本部

} 御中

消 防 庁 消 防 ・ 救 急 課

消 防 庁 予 防 課

消 防 庁 危 険 物 保 安 室

消 防 庁 特 殊 災 害 室

消防庁国民保護・防災部防災課

芦森工業株式会社による消防用ホースの回収について

芦森工業株式会社による消防用ホースの回収については、本年1月29日付け事務連絡によりお知らせしたところですが、このたび、芦森工業株式会社において、その後の安全確認の結果を踏まえ、同社製ホースについて、別添1のとおり追加的に自主回収が行われることとなりましたので、お知らせします。この結果、自主回収対象となっている同社製ホースの一覧は別添2のとおりです。

なお、芦森工業株式会社は、不具合のおそれがある型式・製造年の製品のうち、一般的な耐用年数にかんがみ、平成20年を基点とし、主に消防機関等が使用するホースは過去7年、消火栓用ホースは過去10年の間に製造されたものを自主回収の対象としたとのことですが、自主回収対象以外の製品についても、ユーザー側の要望に応じ安全点検を実施するとともに、実際に不具合のある製品が確認された場合には、回収等について個別に協議するとのことですので、念のため申し添えます。

各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対し、この旨を周知されるようお願いいたします。

総務省 消防庁 予防課

担当：滝・三浦・東

TEL：03-5253-7523

FAX：03-5253-7533

E-mail:s.azuma@soumu.go.jp



平成 22 年 12 月 22 日

各 位

会社名 芦森工業株式会社
本社所在地 大阪市西区北堀江3丁目10番18号
代表者名 取締役社長 缶 文雄
コード番号 3526
上場取引所 東証・大証（市場第一部）
問合せ先 総務部長 山田吉孝
(TEL 06 - 6533 - 9250)

製品の追加自主回収について

平成 20 年 10 月に発覚いたしました当社製消防用・消火栓用ホース（以下、「当社製ホース」といいます。）の個別検定受検時における不正問題により、みなさまに多大なるご迷惑をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます。当社では、本不正問題に関連し、お客様に当社製ホースを安全にお使いいただくことを目的として、市場に流通している当社製ホースについて安全確認を実施してまいりました。

当社は、この安全確認の結果、使用頻度や使用条件等によっては製品寿命に影響を及ぼす可能性のある製品が確認されたため、平成 22 年 1 月 28 日に第 1 回目の自主回収を公表し、このたび、安全確認を終了したことから、自主回収に関する最終公表をさせていただくことといたしました。

なお、第 1 回目の公表以降、追加で自主回収対象とさせていただいた製品がございます。

自主回収対象製品一覧につきましては、お手数ではございますが、当社のホームページでご確認いただきますようお願い申し上げます。

該当製品をお持ちのお客様は下記の回収窓口へご連絡をくださいますようお願い申し上げます。該当製品は無償で交換させていただきます。

みなさまには、大変なご心配とご迷惑をおかけすることを心よりお詫び申し上げます。

記

1. 自主回収に関するお問い合わせ先

芦森工業ホース回収窓口(フリーダイヤル)
消防関係(消防署、消防団)のお客様：0120-007-466
消火栓関係(上記以外)のお客様：0120-244-557
受付時間（土日祝除く 午前9時～午後6時）

※12月23日（木）、25日（土）は、通常どおり受け付けをいたします。また年末は、12月28日（火）まで、年始は1月4日（火）から受け付けをさせていただきます。

※詳細は当社のホームページ（<http://www.ashimori.co.jp>）をご覧ください。

2. 追加自主回収対象製品

【消火栓用ホース】

型式番号	製造年
コ第 4～14 号	2007, 2008
コ第 12～7 号	2000, 2001, 2003～2008
コ第 53～32 号	2004, 2008
コ第 53～32～1 号	1999～2007
コ第 61～13 号	2002, 2005

(注)消防用ホースの新規追加対象製品および平成 22 年 1 月 28 日公表分を含む全対象製品一覧につきましては、前記の当社ホームページでご確認いただきますようお願いいたします。

(ご参考)

【ホースの個体識別方法】



型式番号や製造年等の表示は、各ホースの受け金具に近いホース本体部分に印刷されています。



3. 自主回収の対象本数等

最終的に自主回収の対象となった合計本数は 57 万本であり、そのうち今回の追加自主回収本数は 16 万本です。なお、今回が安全確認の終了に伴う最終公表であり、今後、対象製品が追加されることはありません。

4. 業績への影響

上記製品追加自主回収の対策費用につきましては、対策費用見積額として、8 億 50 百万円を平成 23 年 3 月期第 3 四半期(連結・個別)において特別損失に計上いたします。詳細につきましては、本日公表の「特別損失の計上および業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

自主回収対象製品一覧

【消防用ホース】

区分	使用圧	呼称	自主回収対象 型式番号	自主回収対象 製造年	
				すでに公表した製品(2010/1/28)	新規追加製品
消防用	1.6	65	コ第7～13号	2008	2002～2007
			コ第11～11号		2002～2005
			コ第14～9号		2005, 2007, 2008
			コ第14～10号	2008	2005～2007
			コ第14～10～1号		2003～2008
			コ第15～1号		2005～2008
			コ第15～4号	2004, 2007, 2008	2005, 2006
			コ第15～4～1号		2003～2008
			コ第51～2号		2002, 2004, 2007, 2008
			コ第52～18～2号		2002, 2004, 2005
			コ第58～11～5号		2002～2007
			コ第58～11～6号		2008
		65/50	コ第11～16号		2002～2006
		50	コ第1～10号	2008	2003～2007
			コ第1～10～1号	2007	2008
			コ第11～12号		2002～2008
			コ第15～3号	2007	2003～2006, 2008
			コ第15～17号		2004～2008
			コ第59～5～6号		2006～2008
		50/40	コ第11～17号		2002
	コ第11～17～1号			2007	
	40	コ第3～4号		2007, 2008	
		コ第3～4～1号		2007, 2008	
		コ第11～13号		2002～2008	
		コ第15～18号		2003～2005, 2007, 2008	
		コ第15～18～1号		2004	
		コ第51～25号		2002～2004, 2006～2008	
	1.3	65	コ第2～2～1号		2002, 2003
			コ第2～2～3号		2002, 2004
			コ第10～8～1号		2002, 2003
			コ第10～8～2号		2003
			コ第11～18号		2002～2005, 2007
			コ第14～11号	2008	2002～2007
			コ第14～11～2号		2008
			コ第14～21号	2007, 2008	2003～2006
			コ第14～21～1号	2008	2003～2007
			コ第15～6号	2004, 2008	2005～2007
			コ第15～6～1号	2008	2003～2007
			コ第15～28号	2008	2003～2007
			コ第18～47号	2008	2007
コ第51～23号				2002～2004, 2006～2008	
コ第58～14～1号	2007, 2008				

区分	使用圧	呼称	自主回収対象 型式番号	自主回収対象 製造年	
				すでに公表した製品(2010/1/28)	新規追加製品
消防用	1.3	65/50	コ第11~14号		2002~2008
		50	コ第1~8号		2003~2008
			コ第1~8~1号		2004~2008
			コ第2~9号	2008	2002~2007
			コ第2~9~1号		2002~2008
			コ第8~12号		2002~2007
			コ第15~16号	2007	2003~2006, 2008
			コ第15~16~1号		2003, 2006~2008
			コ第60~4~1号		2002~2007
			コ第60~4~3号		2002~2005, 2008
			コ第60~4~4号		2002~2008
		50/40	コ第11~15号		2002, 2004
			コ第11~15~1号		2007
		40	コ第3~3号		2002~2008
			コ第3~3~1号		2007, 2008
			コ第4~13号		2002~2008
			コ第4~13~1号		2002~2008
			コ第15~7号		2003~2006
			コ第15~7~1号		2003
			コ第53~6号	2008	2002~2007
			コ第53~6~1号		2003
			コ第53~6~2号		2004, 2006
			コ第53~7号	2007	2002~2006, 2008
コ第53~7~1号			2002, 2006~2008		
コ第53~7~2号		2004, 2005, 2007			

【消火栓用ホース】

区分	使用圧	呼称	自主回収対象 型式番号	自主回収対象 製造年	
				すでに公表した製品(2010/1/28)	新規追加製品
消火栓用	0.9	65	コ第53~32号		2004, 2008
			コ第53~32~1号		1999~2007
			コ第61~13号	2004, 2006~2008	2002, 2005
		65/50	コ第12~5号		2000
			コ第12~7号		2000, 2001, 2003~2008
		50	コ第12~3号	2008	
		25	コ第54~6~1号		1999, 2003, 2005
	0.7	40	コ第4~14号		2007, 2008
			コ第7~28号	2003, 2004	
			コ第10~4号	2000, 2001	
			コ第15~8号		2004, 2008
			コ第15~27号	2004~2006	
			コ第15~42号	2005, 2008	