

消防用設備等点検機器工具使用区分表(コード番号順)

※ 機器工具ごと、「使用区分」欄に「点検を実施する消防用設備等の種類」(様式第2号)の番号が記載されています。登録申請書の「消防用設備等点検機器・工具保有一覧表」(様式第4号)へ所有(借用)する機器工具名を記載し、「使用区分」欄へ該当する(点検を実施する設備の)番号を全て記載して下さい。

機 器 工 具 名	仕 様 等	コード番 号		使 用 区 分
ドライバー		001	0	1
プライヤー		002	0	1
ペンチ		003	0	1
スパナ		004	0	1
ハンマー		005	0	1
巻尺	計量法に基づくもの	006	0	1
防爆用安全工具		007	0	1
懐中電灯		008	0	1
「点検中」の標識 板		009	0	1
脚立		010	0	1
安全帽		011	0	1
安全靴		012	0	1
ニッパ		013	0	1
圧力計	0～1MPa	021	0	(3)(30)
圧力計	0～1MPa 1.0 級	021	1	(4)(5)
圧力調整器付窒 素ガス容器	充圧ホース含	023	0	(1)
泡試料コレクタ	たんぱく泡、合成界面活性剤泡又は水 成膜泡	024	0	(5)
泡試料コンテナ	1400 ml (たんぱく泡合成界面泡用) 1000 ml (水成膜泡用)	025	0	(5)
インピダンスメ ータ		027	0	(14)
液化ガスレベル メータ		028	0	(6)(7)
回転計		030	0	(2)(3)(4)(5)(9)(18)(20)(30)
回路計		031	0	(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(12)(13)(20)(23)(24)(25)(27) (29)(30)
加煙試験器	試験器の基準適合品であること	032	0	(11)(18)(27)(31)(32)
加ガス試験器	〃	033	0	(11 の 2)
加熱試験器	〃	034	0	(11)(27) (31)(32)
ガラス容器	500 ml～1000 ml	035	0	(1)
キャップ・プラグ	メーカー仕様による	036	0	(6)(7)(8)
キャップスパナ		037	0	(1)(28)(29)

機 器 工 具 名	仕 様 等	コード番 号		使 用 区 分
空気呼吸器	40以上	038	0	(6)(7)(8)
空気注入試験器 (テストポンプ)	試験用ノズル、注入器	039	0	(11)(27)(31)(32)
煙感知器用感度 試験器	△V式、煙式試験器の基準適合品であること	041	0	(11)(18)(31)(32)
検糸鏡		042	0	(15)
火災通報装置用 試験装置	簡易交換機	044	0	(13)
減圧装置	減圧弁、標準圧力計、ストップバルブ、 接続管	045	0	(6)(7)
減光フィルター	試験器の基準適合品であること	046	0	(11)(27)(31)(32)
交流電圧計		047	0	(24)
77 交流電圧計	100V 及び 200V	047	1	(21)
交流電流計		048	0	(24)
コンプレッサー	塗装用コンプレッサー、付属品含	049	0	(1)
酸素濃度計	携帯用	050	0	(7)
試験用ガス(空気 又は窒素)	必要なガス量	054	0	(6)(7)(8)(28)(29)
試験用無線機		056	0	(22)
湿度計		057	0	(1)(8)
周波数計		058	0	(24)
消火器保持具(ク ランプ台)		059	0	(1)
消火薬剤回収袋		061	0	(1)
照度計	型式承認のある光電池式、光電管式	062	0	(16)
水槽用分銅付巻 尺		066	0	(17)
ストップウォッ チ		067	0	(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(11)(11 の 2)(15)(18)(20)(24) (29)(30)(31)(32)
スポイト		069	0	(25)
接地抵抗計		070	0	(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(12)(13)(20)(23)(24)(25)(27) (29)(30)
専用スパナ	メーカー仕様による	071	0	(6)(7)(8)
一斉開放弁試験 弁開閉用スパナ		072	0	(3)(4)(5)(30)
騒音計		073	0	(6)(7)(8)(11)(11 の 2)(12)(14)(16)(18)(31)(32)
タイヤゲージ		077	0	(10)
直流電圧計	1.0 級	078	0	(10)

機 器 工 具 名	仕 様 等	コード番 号		使用区分
直流電圧計	1.0 級	078	0	(10)
直流電流計		079	0	(25)
継電器試験器		081	0	(24)
反射鏡		082	0	(1)
電圧・電流計		083	0	(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(11)(11 の 2)(12)(13)(14)(16) (18)(20)(29)(30)(31)(32)
電導率計		084	0	(5)
糖度計		085	0	(5)
透明プラスチック 容器	100 ml	086	0	(5)
取ピン		087	0	(25)
トルクレンチ	0 ~1200N・cm	088	0	(15)
トルクレンチ		088	1	(25)
照明器具	内部照明器	089	0	(1)
照明器具		089	1	(2)(3)(5)(30)
熱線風速計		091	0	(18)
ノギス		092	0	(15)
はかり	計量法に基づくもの	093	0	(1)
はかり	桿秤 1.0kg	093	1	(5)
はかり	桿秤式 5~10kg、台秤 5~200kg (標準 錘 10kg、20kg、50kg 各 2)	093	2	(6)(7)(8)(28)(29)
ハロンアナライ ザ		095	0	(7)
比重計	1.10~1.30 0.01 目盛	096	0	(10)
比重計	JIS B 7525 精度 0.005	096	1	(25)
比重浮ひょう	1.2 ~1.4、1.4 ~1.6、	097	0	(1)
標準圧力計	0~2MPa	098	0	(1)
ビーカ	200 ml、500 ml	100	0	(1)
ビーカ		100	1	(5)(28)(29)
ピトーゲージ	0 ~1.5MPa 1.0 級	101	0	(2)(9)(10)(20)
粉末薬剤充てん 機		102	0	(1)
携帯用電話器		103	0	(11)(31)(32)
PH試験紙(リト マス試験紙)	AZY, ALB 標準変色標含	104	0	(1)(28)(29)
炎感知器用作動 試験器	試験器の基準適合品であること	105	0	(11)(27)(31)(32)
ボンベ運搬車		106	0	(6)(7)(8)

機 器 工 具 名	仕 様 等	コード番 号	使用区分
ポンベスパナ		107 0	(1)
マノメータ		108 0	(11)(31)(32)
メーターリレー 試験器	試験器の基準適合品であること	110 0	(11)(27)(31)(32)
メスシリンダ	100 ml～1000 ml	111 0	(1)
メスシリンダ	1000 ml (全容量)、500ml	111 1	(5)
模擬(擬似)負荷 装置	水抵抗装置(通電電流に十分耐え得る 容量)	112 0	(24)
模擬(擬似)負荷 装置	放電流により加熱しない十分な容量	112 1	(25)
ランプ抜き	2号ランプ	114 0	(11)(31)(32)
ランプ抜き		114 1	(18)
クランプメータ		115 0	(12)(18)(21)(23)(26)
漏電火災警報器 試験器	0～1500mA	116 0	(12)
漏電計		117 0	(12)
漏電遮断器試験 器		118 0	(12)
外部試験器	鑑定品であること	121 0	(11)(31)(32)
杓	30cm	122 0	(2)(3)(5)(30)
メジャー	5m程度	123 0	(3)(5)(30)
圧力計及び圧力 計用管路媒介金 具	40φ 0～1MPa 1.0級	220 0	(2)
圧力計及び圧力 計用管路媒介金 具	0～1MPa 1.0級	221 0	(9)
圧力計及び圧力 計用管路媒介金 具	65φ 0～1MPa 1.0級	221 1	(20)
配管耐圧試験機	動力消防ポンプ可搬消防ポンプ	222 0	(20)
温度計		290 0	(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(28)(29)(30)
温度計	-40℃～+50℃、0℃～100℃	291 0	(1)
温度計	水銀温度計以外のもの	292 1	(10)
温度計	水銀温度計以外のガラス製棒状温度 計 精度±1℃	292 2	(24)(25)
検電器	低圧用	440 0	(23)(24)(26)
検電器	高圧用	441 0	(23)(24)(26)

機 器 工 具 名	仕 様 等	コード番 号		使 用 区 分
消火栓弁用圧力計	40φ 1.0級	600	0	(2)(9)
消火栓弁用圧力計	65φ 1.0級	601	0	(2)(9)(20)
絶縁抵抗計	125v	719	0	(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(20)(23)(25)(26)(27)(30)
絶縁抵抗計	250v	720	0	(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(11)(16)(18)(20)(23)(25)(26)(27)(30)(31)(32)
絶縁抵抗計	500v	721	0	(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(11)の2(12)(13)(14)(16)(18)(20)(23)(24)(25)(26)(27)(30)
絶縁抵抗計	1000v	722	0	(23)(24)
絶縁抵抗計	2000v	722	1	(23)
絶縁抵抗計	5000v	722	2	(23)
送水口接続金具	65φ ねじ込式	750	0	(3)(19)(20)(30)
送水口接続金具	65φ 差し込式	751	0	(3)(19)(20)(30)
消防用ホース耐圧試験機	65φ 媒介金具含	819	0	(2)(5)(9)(10)(20)
点検用消防ホース・ノズル	屋内消火栓 40φ	820	0	(3)(30)
点検用消防ホース・ノズル	屋外消火栓 65φ 差し込式	821	0	(9)
点検用消防ホース・ノズル	65φ 差し込式	821	1	(10)
点検用消防ホース・ノズル	65φ 差し込式	821	2	(19)(20)
点検用消防ホース・ノズル	屋外消火栓 65φ ねじ込式	822	0	(9)
点検用消防ホース・ノズル	65φ ねじ込式	822	1	(9)
点検用消防ホース・ノズル	65φ ねじ込式	822	2	(19)(20)
一斉開放弁試験用ホース等		823	0	(3)(4)(5)(30)
輝度計		824	0	(16)
吸入ポンプ		825	0	(28)(29)
てこ秤測定器		826	0	(28)(29)
加熱試験器		827	0	(29)